



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
"TEODORO CIRESOLA"

V.LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) - Tel. 02/88444661 – Fax 02/88444665  
COD. MECC. MIIC81700R – COD. FISC. 97117370151 - e-mail: [MIIC81700R@istruzione.it](mailto:MIIC81700R@istruzione.it) -  
[MIIC81700R@pec.istruzione.it](mailto:MIIC81700R@pec.istruzione.it) - [www.icsciresola.edu.it](http://www.icsciresola.edu.it)

**Circolare n.86**

**Milano, 19/01/2021**

**Agli Incaricati nei Plessi:**

BRIANZA:

piano terra Gullo Ganci  
primo piano Fusaro Cioffi  
secondo piano Affatato De Simone  
Taddei (suppl. Sambataro)

VENINI:

piano terra Savria Pisarra  
primo piano D'auria Verdura  
secondo piano Galassi

A ASPP Provera

AI COORDINATORI:

Genovese, Lamenta, Neglia, Chiarelli  
al RLS D'Ecclesiis

**Oggetto: controlli e verifiche MISURE INTEGRATIVE PIANO DI EMERGENZA**

Si invita il personale indicato ad attuare le seguenti disposizioni di sicurezza, con le schede allegate per il controllo e la verifica delle porte antincendio, delle vie di fuga e degli estintori, degli interruttori differenziali e delle luci di emergenza.

**Porte di emergenza**

È necessario individuare le porte di emergenza e quelle tagliafuoco (REI) con una sigla o un numero (da riportare nella planimetria del fabbricato, da allegare al registro).

**Verificare giornalmente e seguire la** Scheda n° 1 Scheda di controllo delle vie di fuga e delle uscite d'emergenza

**Segnaletica di sicurezza e di emergenza e delle planimetrie indicanti i percorsi di esodo**

**Verificare periodicamente che sia presente, visibile e leggibile, la segnaletica di sicurezza e di emergenza** e seguire la Scheda n° 2 Scheda di controllo della segnaletica di sicurezza e di emergenza e delle planimetrie indicanti i percorsi di esodo

**Controllo degli estintori portatili**

**Verificare MENSILMENTE:** come da misure in allegato e Scheda n° 3 Scheda di controllo degli estintori portatili

Solo eventuali anomalie vanno segnalate al datore di lavoro tramite la scheda.

**Firmato digitalmente da POLLIANI ANNA**

In allegato: MISURE INTEGRATIVE DA APPLICARE NELLE SCUOLE IN ESERCIZIO SENZA SCIA  
OVVERO IN ESERCIZIO SENZA IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
(CON LE SCHEDE DA UTILIZZARE)

La dirigente scolastica  
Dott.ssa Anna Polliani